



دانشگاه صنعتی شریف

بیتغالی

تاریخ: ۸۹/۱۰/۷

شماره: ۸۹/۰۵۳۲

پیوست: -

به: گروه صنعتی سهند (بنا به درخواست مرکز تحقیقات مسکن)
موضوع: نتایج آزمایش کشش میل گرد با کوپلر

با سلام و درود

در پاسخ به درخواست آزمایش شماره ۸۹/۰۲۶/۳۳۶۴ مورخه ۸۹/۱۰/۶ معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، نتایج آزمایش بر نمونه های ارسالی به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

فاصله بین دو نقطه نشانه گذاری شده قبل و بعد از شکست (mm)	اتفاق بوقوع پیوسته هنگام اعمال نیروی نهایی	نیروی نهایی (kN)	نیروی تسلیم (kN)	نوع میلگرد	قطر نامی (mm)
200-234	شکست از میل گرد پایه	776	496	با کوپلر رزوه ای انتهایی	40

توجه: -استناد تنها به اصل نامه معتبر می باشد.

-کفایت تعداد نمونه ها و اصالت نمونه برداری بر عهده سفارش دهنده آزمایش است.

با احترام
دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر اصغر
آزمایشگاه مهارت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح

رونوشت: مرکز تحقیقات مسکن ✓